

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

SRSM-CCC-CM-2020-02

ESPECIFICACIONES TÉCNICA.

UPS PARA USO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y EQUIPOS DE BIOLOGIA MOLECULAR (GENE-XPRT)

Consultas

Los interesados podrán solicitar a SRSM aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, cotizacionessm@gmail.com, hasta la fecha establecida en el cronograma.

Los interesados en este proceso deben enviar una comunicación vía correo electrónico o física, con su interés en participar, es requerido para participar en este proceso.

Descripción del Servicio

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

El oferente deberá ofertar lo siguientes:

REQUERIMIENTOS

- 8 UNIDAD DE UPS 2KVA/ 1.8KW WITC 6PCS 7 AH BATERIA 120VAC
- 3 UNIDAD DE UPS 1KVA / 0.9KW EITH 3PCS 7 AH BATERIA 120VAC.


Roberto Capellán

Compras y Contrataciones del SRSM

