



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO

“Año de la Innovación y la Competitividad”

SRSM-CCC-CP-2019-02

FICHA TECNICA

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
BATERIAS PARA INVERSOR	6 VOLTIOS A 225 AMPERES	200

Roberto Capellán

Encargado de Compras y Contrataciones del SRSM



Dr. Delgado 304, Gascue. Sto. Dgo, D.N., R.D.
Tel. 809-221-2332 | direccion.srsm@gmail.com
RNC. 430039446

