



“Año de la Innovación y la Competitividad”

SRSM-CCC-CP-2020-02

ESPECIFICACIONES TÉCNICA.

ADQUISICIÓN DE 228 BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CPNA QUE PERTENECEN AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO (SRSM), DE REFERENCIA: SRSM-CCC-CP-2020-02.

Consultas

Los interesados podrán solicitar a SRSM aclaraciones acerca del Pliego de Condiciones Especificas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, cotizacionessm@gmail.com, hasta la fecha establecida en el cronograma.

Los interesados en este proceso deben enviar una comunicación vía correo electrónico o física, con su interés en participar, es requerido para participar en este proceso.

Descripción del Servicio

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

El oferente deberá ofertar lo siguientes:

01 –Requerimientos; BATERIAS
<ul style="list-style-type: none">• 228 BATERIAS PARA INVERSORES 6V 225 AMP


Roberto Capellán

Encargado de Compras y Contrataciones del SRSM

